



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

На основании заявления № 77.24.13.П.004646.12.17
№ 04446

Дата 26.12.2017 г.
от 20.11.2017

Организация-изготовитель: ООО "Кнауф Гипс Новомосковск"
Адрес: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "КГ Строй Системы"
Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф (Россия)

Наименование продукции: Плиты гипсовые Danogips облепленные обычные ОПГО "Smart"

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.62.10-001-79683717-2017 с изм. № 1 (идентичны ТУ 5742-001-79683717-2014) Плиты гипсовые Danogips

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.62.10-001-79683717-2017, заявление, протокол испытаний, договор поставки, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Двухводный сульфат кальция, картон облицовочный, крахмал кукурузный, суперпластификатор, вспенивающее средство, замедлитель сроков схватывания, макулатура бумажная и картонная, клей, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) № 11- смп от 26.12.2017 г.

№ 071764

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг	29,23	370
Соответствует I классу строительных материалов		

Область применения: Предназначены для устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций и внутренней облицовки стен и других ограждающих конструкций внутри помещений во всех типах зданий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты гипсовые Danogips облегченные обычные ОПГО "Smart" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

Врач (врачи)



Иванов В.Ю.

Ф.И.О.
Сорокин Д. В.

Сорокин Д. В.