



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «16» 03 20 18 г.

№ 4925/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3760/18

от

15 марта 2018 г.

Организация-заявитель: ООО «КГ Строй Системы»

Адрес: 192102 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф

Организация-изготовитель: ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»

Адрес: 617472 Пермский край, г. Кунгур, ул. Русское поле

Наименование продукции: Плиты гипсовые Danogips обычные ПГО, влагостойкие ПГВ (толщина 9,5 мм; 12,5 мм) и облегченные обычные ОПГО «Smart» (толщина 12,5 мм)

Код ТН ВЭД: 6809

Область применения: для устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков, огнезащиты конструкций и внутренней облицовки стен и других ограждающих конструкций внутри помещений во всех типах зданий

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 23.62.10-001-79683717-2017 с изм. №1 (идентичны ТУ 5742-001-79683717-2014) «ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ Danogips».

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.62.10-001-79683717-2017 с изм. №1 (идентичны ТУ 5742-001-79683717-2014) «ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ Danogips».

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 91С-0446 от 13 марта 2018 г., выданному Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566) типовые образцы («Плита гипсовая Danogips обычная ПГО») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 11)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность ⁴⁰ K, Бк/кг	370	43,25±15,07	МВИ №40090.3Н700,
Активность ²³² Th, Бк/кг		12,21±5,26	МВИ №40090.4Г006
Активность ²²⁶ Ra, Бк/кг		73,75±32,41	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг		101,60±50,06	

По результатам проведенных испытаний продукции: Плиты гипсовые Danogips обычные ПГО, влагостойкие ПГВ (толщина 9,5 мм; 12,5 мм) и облегченные обычные ОПГО «Smart» (толщина 12,5 мм) отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты гипсовые Danogips обычные ПГО, влагостойкие ПГВ (толщина 9,5 мм; 12,5 мм) и облегченные обычные ОПГО «Smart» (толщина 12,5 мм) соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов